



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2020 года

№ 1252

Тверь

Об утверждении Программы «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов тепловых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и другие объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» постановляет:

1. Утвердить Программу «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов тепловых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и другие объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» А.А. Попова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район».

Глава Калининского района

А.А. Зайцев

Приложение к постановлению администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
«Об утверждении программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального
образования Тверской области «Калининский район»

№ 1252 от «31» августа 2020 года

Программа

***«Проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих
организаций, потребителей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения муниципального образования
Тверской области «Калининский район»»***

Паспорт Программы

«Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»»

Наименование Программы	Программа «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»»
Цель Программы	Проверка готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калининского района
Задачи Программы	Обеспечение готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калининского района к работе в зимних условиях. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
Заказчик программы	Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 28.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
Разработчик Подпрограммы	Администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район», отдел коммунально-газового хозяйства.
Исполнители (объекты) мероприятий Программы	Администрация Калининского района; Тепло/ресурсоснабжающие, теплосетевые организации; Обслуживающие, эксплуатирующие организации, УК и ТСЖ; Потребители тепловой энергии, собственники жилья; Муниципальные учреждения и организации.
Сроки реализации Программы	Ежегодно с 15 августа по 15 сентября.
Перечень основных мероприятий программы	Создание постоянно-действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного периода; Создание комиссии и оценка готовности организаций к работе в очередной отопительный период в отношении объектов: энергоисточников, электрических сетей;

	Создание комиссии и проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; Разработка и реализация мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к бесперебойному отопительному периоду. Проверка готовности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения к очередному отопительному периоду.
Планируемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)	Снижение риска аварийных ситуаций в жилом секторе на 10%; Сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках электрических сетях, жилищного фонда на 15%; Повышение дисциплинированности ответственных лиц, управляющих организаций, собственников жилых помещений за подготовку к отопительному периоду.
Документы, проверяемые в ходе проверки	1. В отношении теплоснабжающих организаций проводится проверка: 1.1. Наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом «О теплоснабжении»; 1.2. Готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 1.3. Соблюдения критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 1.4. Наличия нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 1.5. Функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: - укомплектованность указанных служб персоналом; - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 1.6. Проведения наладки принадлежащих им тепловых сетей; 1.7. Организации контроля режимов потребления тепловой энергии; 1.8. Обеспечения качества теплоносителей; 1.9. Организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 1.10. Качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии законом «О теплоснабжении»; 1.11. Обеспечения безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

	- готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; - соблюдения водно-химического режима; - отсутствия фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; - наличия утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; - наличия расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; - наличия порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; - проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; - выполнения утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; - выполнения планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; - наличия договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 1.12. Наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями; 1.13. Отсутствия не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 1.14. Работоспособности автоматических регуляторов при их наличии. 2. В отношении потребителей тепловой энергии проводится проверка: 2.1 Устранения выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2.2. Проведения промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 2.3. Разработки эксплуатационных режимов, а также
--	--

	мероприятий по их внедрению; 2.4. Выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения; 2.5. Состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 2.6. Состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 2.7. Состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 2.8. Наличия и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии; 2.9. Работоспособности защиты систем теплоснабжения; 2.10. Наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 2.11. Отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 2.12. Плотности оборудования тепловых пунктов; 2.13. Наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 2.14. Отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 2.15. Наличия собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченности их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок; 2.16. Проведения испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность; 2.17. Надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103. По результатам осуществления мероприятий, предусмотренных п. 1, п. 2 составляется Акт готовности объекта к отопительному периоду.
--	---

1. Характеристика, проблемы

1.1. Сфера действия Программы.

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район» направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, системах энергоснабжения населенных пунктов расположенных на территории района. Программа является организационной и направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения и потребителей к

отопительному периоду.

1.2. Нормативно-правовая база разработки Программы:

- Федеральным закон от 27 июня 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются обеспечение потребителей услугами энергоснабжения в соответствии с утвержденными нормативами потребления, обеспечение готовности объектов жилищного фонда, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Калининского района к работе в зимних условиях, снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду, а также повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

3. Перечень программных мероприятий

3.1. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно- коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно- влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

4. Контроль за ходом выполнения Программы

4.1. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии с приказом министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее - Правила).

4.2. Комиссия по осуществлению контроля за выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов, созданная постановлением Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее – Администрация) от 27.05.2020 № 706 осуществляет следующие мероприятия:

- проверяет готовность к отопительному периоду теплоснабжающие организации находящихся на территории Калининского района (приложение 1);
- проверяет готовность к отопительному периоду тепловые сети, находящихся на территории Калининского района;

- проверяет готовность к отопительному периоду объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (приложение 1);
- проверяет готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов.

4.3. В соответствии с Постановлением Минэнерго от 12.03.2013 № 103, работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (приложения 2), в котором указываются:

- поселения, в которых расположены объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки, ответственные лица.

4.4. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4.5. В целях проведения проверки комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению № 3.

4.7. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.8. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению 4 и выдается Администрацией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

4.10. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4.11. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

5.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- а) укомплектованность указанных служб персоналом;
- б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- в) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- г) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- д) обеспечение качества теплоносителей;
- е) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

ж) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

з) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

5.2. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

5.3. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

5.4. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5.5. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5.6.. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

6. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (многоквартирных домов)

6.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплоснабжения;
- наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
- плотность оборудования тепловых пунктов;
- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;
- проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность;
- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

6.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Приложение 1

к Программе «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»».

Перечень

теплоснабжающих организаций, проверяемых при оценке готовности к отопительному периоду МО Тверской области «Калининский район»

1. МУП «Коммунальные системы Калининского района»,
2. ООО «ГидроИнвест»,
3. ООО «ТСК-69»,
4. АО Племзавод «Заволжский»,
5. ФКУ «ИК №10 УФСИН» по Тверской области».

Перечень

потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения, проверяемых при оценке готовности к отопительному периоду МО Тверской области «Калининский район»

1. Аввакумовское сельское поселение:

- МДОУ «Аввакумовский д/сад», МКУ КДЦ «Аввакумовский», Аввакумовская врачебная амбулатория ГБУЗ «Калининская ЦРБ», здание администрации, многоквартирные дома - 9 ед.

2. Верхневолжское сельское поселение:

- МУК КДЦ «Квакшинский», МДОУ «Квакшинский д/сад», ГБУЗ КЦРБ «Квакшинский ФАП», МОУ «Квакшинская СОШ», Здание администрации Верхневолжского с/п (д. Квакшино), МДОУ «Рязановский д/сад», МУК «Межпоселенческий ДК» (д.Рязаново), МОУ «Верхневолжская СОШ», МОУ «Пушкинская СОШ», Пушкинский Дом культуры, Пушкинский д/сад, ГБУЗ «Калининская ЦРБ» Пушкинская участковая больница, многоквартирные дома: в д. Квакшино — 14 ед., в п. Рязаново — 8 ед., в д. Пушкино — 8 ед.

3. Красногорское сельское поселение:

- МОУ "Некрасовская СОШ", ГКУ "Центр кадетского воспитания", МОУ "Колталовская СОШ", Дом культуры д. Колталово, Колталовский д/сад, МДОУ «Красногорский детский сад», МУ КДЦ «Красногорский», многоквартирные дома в д. Некрасово — 4 ед., в д. Колталово - 14 ед., в с. Красная Гора - 5 ед.

4. Медновское сельское поселение:

- МДОУ «Медновский д/сад» (с. Медное), МДОУ «Медновский д/сад «Родничок», (с. Медное), МУДО «Медновская ДШИ» (с. Медное), МОУ «Тверская СОШ» (д. Мермерины), МКУ КДЦ «Медновский» (с.Медное), филиал МКУ КДЦ «Медновский» (д. Мермерины), многоквартирные дома в с. Медное - 8 ед., в д. Мермерины - 5 ед., в д.Романово - 4 ед.

5. Михайловское сельское поселение:

- МОУ «Михайловская СОШ» (с. Михайловское), МДОУ «Михайловский д/сад» (с. Михайловское), МБУ КДЦ «Михайловский» (с. Михайловское), здание администрации Михайловского с/п, МДОУ «Загородный д/сад» (п. Загородный), многоквартирные дома в с. Михайловское - 1 ед., в п. Загородный - 7 ед., в п. Металлистов - 8 ед.

6. Щербининское сельское поселение:

- МОУ «Щербининская ООШ» (ж/д ст. Чуприяновка), МДОУ «Чуприяновский д/сад» (ж/д ст. Чуприяновка), здание администрации Щербининского с/п, многоквартирные дома на ж/д ст. Чуприяновка - 18 ед.

7. Эммаусское сельское поселение:

- МДОУ «Эммаусский д/сад», МОУ «Эммаусская СОШ» (п. Эммаусс), МУ ДЦ «Эммаусс» (п. Эммаусс), ГКОУ «Эммаусская школа-интернат» (п. Эммаусс, Эммаусская врачебная амбулатория (п. Эммаусс), здание администрации Эммаусского с/п, здание конторы МУП ЖКХ «Эммаусс», многоквартирные дома в п. Эммаусс - 35 ед.

8. Каблуковское сельское поселение:

- филиал МОУ «Рождественская СОШ» «Савватьевский детский сад», МУ КДЦ «Савватьево», многоквартирные дома в д. Савватьево - 9 ед.

9. Кулицкое сельское поселение:

- МОУ «Краснопресненская СОШ», МДОУ «Кулицкий детский сад», ГБУЗ «КЦРКБ» Кулицкая врачебная амбулатория, здание Администрации МО «Кулицкое сельское поселение», МУ КДЦ Кулицкий, многоквартирные дома на ж/д ст. Кулицкая - 7 ед.

10. Городское поселение «Поселок Суховерково»:

- МОУ «Суховерковская СОШ», МДОУ «Суховерковский детский сад», ГБУЗ «КЦРКБ» Суховерковская участковая больница, МУ "Суховерковский культурно-досуговый центр», многоквартирные дома - 19 ед.

11. Городское поселение «Поселок Орша»:

- МДОУ «Оршинский д/сад», МОУ «Оршинская СОШ», МУ КДЦ «Оршинский», МУК «Оршинская библиотека», Оршинская участковая больница, здание администрации МО городского поселения «Поселок Орша», многоквартирные дома - 61 ед.

12. Городское поселение «Поселок Васильевский Мох»:

- МОУ «Васильевская» СОШ, МДОУ «Васильевский детский сад», здание администрации МО городского поселения «Васильевский Мох», ОПС России (почта), многоквартирные дома - 55 ед.

13. Заволжское сельское поселение:

- МДОУ Заволжский д/сад «Колосок», МОУ «Заволжская СОШ, МУ КДЦ «Заволжский», многоквартирные дома в п. Заволжский - 14 ед.

Приложение 2

к Программе «Проведение проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»».

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования Тверской области «Калининский район»

№ п/п	Наименование поселения	Срок проверки	Ответственный	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5
1.	Аввакумовское сельское поселение	28 августа 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
2.	Каблуковское сельское поселение	28 августа 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
3.	Верхневолжское сельское поселение	31 августа 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
4.	Бурашевское сельское поселение	31 августа 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
5.	Тургиновское сельское поселение	31 августа 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
6	Заволжское сельское поселение	1 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
7	Кулицкое сельское поселение	1 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
8	Медновское сельское поселение	1 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
9.	Красногорское сельское поселение	3 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	

10.	Городское поселение «Поселок Суховерково»	3 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
11.	Никулинское сельское поселение	3 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
12.	Михайловское сельское поселение	4 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
13.	Городское поселение «Поселок Васильевский Мох»	4 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
14.	Славновское сельское поселение	4 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
15.	Городское поселение «Поселок Орша»	4 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
16.	Щербининское сельское поселение	7 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
17.	Эммаусское сельское поселение	7 сентября 9-30	Глава поселения, руководитель РСО, УК, члены комиссии.	
18.	Черногубовское сельское поселение	7 сентября		

Приложение 3

к Программе «Проведение проверки готовности к
отопительному периоду 2020-2021 годов
теплосетевых, теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения муниципального образования
Тверской области «Калининский район»»

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 20 / 20 г.г.

_____ " _____ 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(реквизиты и название документа)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному
периоду _____,

(реквизиты и название документа)

с «___» _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказ
Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 12 марта
2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
провела проверку готовности к отопительному
периоду _____

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
отношение которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. _____
(наименование объекта)
2. _____
3. _____

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: _____
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: _____

Председатель комиссии: _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ - _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе «Проведение проверки готовности к
отопительному периоду 2020-2021 годов
теплосетевых, теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии и других объектов
энергоснабжения муниципального образования
Тверской области «Калининский район»»

ПАСПОРТ

готовности к осенне-зимнему периоду __20_ / __20_ г.г.

Выдан

_____,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ № _____
_____ / _____

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 5
к Программе «Проведение проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплосетевых, теплоснабжающих организаций,
потребителей тепловой энергии и других
объектов энергоснабжения муниципального
образования Тверской области «Калининский
район»»

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых форм при подготовке документов по оценке готовности к
отопительному периоду.

Форма 1
Рекомендуемый образец
УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)
«___» _____ 20__ г.

АКТ промывки

(выбрать: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункт

«___» _____ 20__ г.

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Представитель Абонента _____

Должность, Ф.И.О.

представитель теплоснабжающей
организации _____

Должность, Ф.И.О.

составили настоящий Акт о том, что с «___» _____ по «___» _____ 20__ г.
в нашем присутствии производилась промывка методом

(гидропневматической очистки/ гидрохимической очистки/ пневмогидроудара/ иное -
указать)

Результаты промывки признаны _____.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____

Подпись

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
испытания на плотность и прочность

(выбрать: системы отопления/ теплообменного оборудования теплового пункта (ИТП)/
трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование объекта

Адрес объекта

Представитель Абонента

Должность, Ф.И.О.
представитель теплоснабжающей организации

Должность, Ф.И.О.
составили настоящий Акт о том, что с « ____ » _____ по « ____ » _____ 20 ____ г. в
нашем присутствии производились испытания на прочность и плотность.

1. В ходе испытаний система (оборудование) были заполнены водой с
температурой _____ 0С, давление воды было доведено до рабочего (_____ МПа) и
поддерживалось в течении _____ мин. В ходе осмотра дефекты системы (оборудования)
_____.

(выявлены/ не выявлены)

2. При доведении давления воды до пробного (_____ МПа) и выдерживании в
течении _____ минут, в ходе осмотра дефекты системы (оборудования)
_____.

(выявлены/ не выявлены)

Падение давления воды составило _____ МПа.

Результаты испытаний признаны _____.

(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____
Подпись

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ
промывки трубопроводов тепловых сетей

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование организации (учреждения)

Адрес Абонента

Представитель Абонента

Должность, Ф.И.О.
представитель теплоснабжающей организации _____

Должность, Ф.И.О.
составили настоящий Акт о том, что с « ____ » _____ по « ____ » _____ 20 ____ г. в
нашем присутствии производилась промывка трубопроводов тепловых сетей
магистралей _____

(согласно паспорта тепловой сети),
участка сети:

от камеры N _____ до камеры N _____, протяженностью _____ м.

методом _____
(гидропневматической очистки/ гидрохимической
очистки/ иное - указать)

Результаты промывки признаны _____.
(удовлетворительными; не удовлетворительными)

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____
Подпись

(руководитель организации)
« ____ » _____ 20__ г.

АКТ

испытания трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность

Комиссия в составе:

председателя: _____

(должность, фамилия, инициалы) членов комиссии:

представителя теплоснабжающей организации _____

(должность, фамилия, инициалы) представителя Абонента

(должность фамилия, инициалы) представителя подрядной организации

(должность фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что " ____ " _____ 20__ г. произведено
гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением _____ МПа (1,25 раб., но не менее 0,2 МПа).

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции _____ МПа.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами одного типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении _____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на _____ МПа;

б) расход подпиточной воды в испытываемой тепловой сети составил _____ т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты:

Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей: _____

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к " ____ " _____ 20__ г.

Выводы и заключение комиссии:

Председатель: _____
(фамилия, инициалы) _____ подпись

члены комиссии: _____

" ____ " _____ 201__ года

(руководитель организации)
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ

проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП)
к отопительному периоду

« ____ » _____ 20 ____ г.

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Представитель Абонента _____

Должность, Ф.И.О. _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____

Должность, Ф.И.О. _____

Произвели проверку технического состояния и комплектации оборудования ИТП

При осмотре выявлено следующее:

1 Присоединение систем теплоснабжения к паспорту ИТП, техническим условиям
и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: _____;
(соответствует; не соответствует)

2.1 Наличие схемы ИТП: _____
(в наличии; отсутствует)

2.2 Наличие паспорта ИТП: _____;
(в наличии; отсутствует)

3. Нумерация трубопроводной арматуры схеме и паспорту ИТП _____;
(соответствует; не соответствует)

4. тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на
трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической
документации и паспорту ИТП _____;
(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

5. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям
нормативно-технической документации _____;
(соответствует; не соответствует)

5.1. Состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для
дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

6. Тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки
контрольно-измерительных приборов на трубопроводах и в помещении ИТП
требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _____;

6.1. Состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации

(пригодно; не пригодно)

7. Автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) в ИТП _____;
(установлены; не предусмотрены)

7.1. Тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах и в помещении ИТП требованиям нормативно-технической документации и паспорту ИТП _____;

(соответствует; не соответствует)

7.2. Состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

8. Защита систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя _____
(обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

8.1. Оборудование защиты систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя (при наличии в ИТП) для дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

9. Прямые соединения оборудования ИТП с сетями канализации и водопровода _____;
(в наличии; отсутствуют)

10. Дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы _____;
(в наличии; не предусмотрены)

10.1. Пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах _____;

11. Состояние утепления помещений ИТП требованиям нормативно-технической документации _____;
(соответствует; не соответствует)

12. Актуальные и соответствующие действительности инструкции для обслуживающего персонала и принципиальные схемы _____;
(в наличии; отсутствуют)

13. Промывка теплообменного оборудования теплового пункта проведена: _____;

(дата и номера Актов промывки)

14. Испытания теплообменного оборудования теплового пункта на прочность и плотность проведены: _____;
(дата и номера Актов испытаний)

15. Эксплуатационный режим систем теплоснабжения _____.
(разработан; не разработан)

Замечания:

Дата устранения замечаний _____

Отметка об устранении замечаний: _____

В результате проверки индивидуальный тепловой пункт (ИТП) к отопительному периоду 201__ - 201__ признан _____.
(готовым; не готовым)

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____

Подпись

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель организации)
« ____ » _____.

АКТ

проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям
теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

« ____ » _____ 20 __ г.

Наименование объекта _____
Адрес объекта _____
Представитель Абонента _____

Должность, Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Произвели проверку соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения. При осмотре выявлено следующее: 1. Схема подключения систем теплоснабжения, техническим условиям и условиям договоров теплоснабжения и водоснабжения: _____;

(соответствует; не соответствует)

2. Тип установленной трубопроводной арматуры, места установки арматуры на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _____

(соответствует; не соответствует)

1. состояние трубопроводной арматуры для дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

2. тип, места установки тепловой изоляции трубопроводов и арматуры требованиям нормативно-технической документации _____;
(соответствует; не соответствует)

3.1. состояние установленной тепловой изоляции трубопроводов и арматуры для дальнейшей эксплуатации _____;
(пригодно; не пригодно)

4. тип установленных контрольно-измерительных приборов, места установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _____;

(соответствует; не соответствует)

4.1. состояние контрольно-измерительных приборов для дальнейшей эксплуатации _____

(пригодно; не пригодно)

5. автоматические регуляторы (давления, расхода, температуры) _____;
(установлены; не предусмотрены)

5.1 тип установленных автоматических регуляторов (давления, расхода, температуры), места установки автоматических регуляторов на трубопроводах требованиям нормативно-технической документации _____; (соответствует; не соответствует)

5.2. состояние автоматических регуляторов для дальнейшей эксплуатации _____; пригодно; не пригодно)

6. защита систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя _____ (обеспечена на источнике теплоснабжения; обеспечена в ИТП; отсутствует)

6.1. оборудование защиты систем теплоснабжения абонента от аварийного повышения параметров теплоносителя (при наличии у Абонента) для дальнейшей эксплуатации _____; (пригодно; не пригодно)

7. прямые соединения систем теплоснабжения с сетями канализации и водопровода _____ (в наличии; отсутствуют)

8. дроссельные устройства, обеспечивающие гашение избыточного напора и элеваторы _____; (в наличии; не предусмотрены)

8.1 пломбы на дроссельных устройствах и элеваторах _____ (наличии; отсутствуют)

9. эксплуатационный режим систем теплоснабжения _____; разработан; не разработан)

Замечания: _____
Дата устранения замечаний _____

Отметка об устранении замечаний: _____

В результате проверки подключенные системы теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения признаны _____, системы теплоснабжения (соответствующими; не соответствующими)

Абонента с непосредственным присоединением к тепловым сетям к отопительному периоду _____ (готова; не готова)

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____

Подпись

(руководитель организации)
« ____ » _____ 20__ г.

АКТ
общего осмотра здания

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование объекта _____

Адрес объекта _____

Комиссия в составе: _____

Должность, Ф.И.О. _____

Должность, Ф.И.О. _____

Произвела осмотр здания с целью оценки состояния утепления ограждающих конструкций, заполнений проемов наружных ограждающих конструкций и инженерных сетей.

При осмотре выявлено следующее:

1. Утепление оконных и балконных проемов _____
выполнено/не выполнено/не требуется)

2. Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей _____
(выполнено/не выполнено/не требуется)

3. Ремонт и утепление чердачных перекрытий _____
выполнено/не выполнено/не требуется)

4. Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных _____
помещения _____

(выполнено/не выполнено/не требуется)

5. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон _____
выполнено/не выполнено/не требуется)

6. Заделка продухов в цоколях зданий _____
(выполнено/не выполнено/не требуется)

7. Ремонт и постановка пружин на входных дверях _____
выполнено/не выполнено/не требуется)

8. Ремонт и укрепление входных дверей _____
выполнено/не выполнено/не требуется)

9. План-график проведения подготовки к осенне-зимнему
периоду _____
(выполнен/не выполнен)

В результате общего осмотра утепление здания к осенне-зимнему периоду
признано _____.

(готовым/не готовым) _____

Должность, Ф.И.О. _____

Подпись _____

Должность, Ф.И.О.

Подпись

(руководитель теплоснабжающей организации)
« ____ » _____ 20__ г.

АКТ

проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента
к отопительному периоду 20__ - 20__ г.г.

« ____ » _____ 202__ г.

Наименование организации (учреждения) _____

Адрес Абонента _____

Представитель Абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

Составили настоящий Акт о том, что нами « ____ » _____ 20__ г. произведена
проверка готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонентом к
отопительному периоду 20__ - 20__ г.г.

Абонентом следующие документы, подтверждающие выполнение требования
действующих нормативно-технических документов:

1. Акты промывки трубопроводов тепловых сетей _____;
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)
2. Акты испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и
прочность _____
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)
3. Акты осмотра теплопровода при вскрытии прокладки _____;
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)
4. Акты проверки соответствия подключения систем теплопотребления к сетям
теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения

- _____
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)
5. Акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к
отопительному периоду _____ - _____;
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

6. Акты испытания трубопроводов и систем теплопотребления на плотность и
прочность индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) _____;
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

7. Акты промывки трубопроводов и систем теплопотребления индивидуального
теплового пункта (ИТП) _____;
(не предоставлены/предоставлены/ не требуется)

На основании результатов проведенной проверки тепловые сети, индивидуальные
тепловые пункты (ИТП) и/или абонентские вводы тепловых сетей непосредственного
присоединения Абонента к тепловым сетям к отопительному периоду 201__ - 201__ г.г.
признаны _____.

Представитель теплоснабжающей организации _____

Подпись

Представитель Абонента _____ Подпись

«_____» _____ 20__.

СПРАВКА

о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии
(по месту требования)

Надежность теплоснабжения (*организации-потребителя*) в системе теплоснабжения (*муниципального образования*) в зоне теплоснабжения (*источника теплоснабжения*) определена в Схемах теплоснабжения (*муниципального образования*), утвержденных (*нормативно-правовым актом от XX.XX.XXXX №XXX*), со следующим параметром вероятности отказа теплоснабжения потребителей в зоне теплоснабжения (*организации-потребителя*) $P_j = XXX$.

Указанные значения вероятности отказа теплоснабжения потребителей (*удовлетворяет/не удовлетворяет*) требованиям Критериев надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Уполномоченное
лицо:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)