



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЦ ООО «Тверьтест»
Ефимова Н.В.
подпись Фамилия, инициалы
16 сентября 2024 г.
дата утверждения

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 4612 от 16 сентября 2024 г.

Всего страниц: 3

1. **Наименование, юридический адрес Заказчика испытаний:** Муниципальное Унитарное Предприятие Калининского Муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа», 170100, г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 3

Адрес места отбора пробы, точка отбора: Скважина №16 (ГВК – н/св), д. Заборовье, Калининский муниципальный округ, Тверская обл.

Цель проведения испытаний: на соответствие нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Наименование образца (пробы): вода из скважины

НД на методы отбора образца (пробы): ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012

Акт отбора образца (пробы): № б/н от 10.09.2024 г. Муниципальное Унитарное Предприятие Калининского Муниципального округа Тверской области «Коммунальные системы Калининского округа»

Дата (время) отбора образца: 10.09.2024 г., 09 ч. 00 мин.

Условия доставки образца (пробы): автотранспортом, в условиях охлаждения

2. **Количество образца (пробы):** 7,0 л

Регистрационный номер образца (пробы): 4546

Дата и время поступления образца (пробы) в ИЦ: 10.09.2024 г., 10 ч. 30 мин.

Даты (время) выполнения испытаний: с 10 сентября 10 ч. 45 мин. по 16 сентября 2024 г.

3. **РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Определяемые показатели	Един. измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		Допустимый уровень по НД	Результаты испытаний с характеристикой погрешности/неопределенности (при наличии) при P=0,95	
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели				
Запах при 20°C	балл	не более 2	3	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Запах при 60°C	балл	не более 2	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Вкус и привкус	балл	не более 2	2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Цветность	град.	не более 20	15±3	ГОСТ 31868-2012, п.5, метод Б
Мутность (по формазину)	ЕМФ	не более 2,6	8,4±1,7	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
Окисляемость перманганатная	мг/дм³	не более 5,0	3,5±0,4	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99 (издание 2012 г.)
Общая минерализация (Сухой остаток)	мг/дм³	не более 1000	334±30	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97 (Издание 2011 г)
Жесткость общая	°Ж	не более 7,0	7,2±1,1	ГОСТ 31954-2012, метод А
Литий (Li)	мг/дм³	не более 0,03	менее 0,015	ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 (издание 2011 г)
Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм³	не более 0,1	0,013±0,005	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (Издание 2012 г)
Мышьяк	мг/дм³	не более 0,01	менее 0,01	ГОСТ 4152-89
Фенольный индекс	мг/дм³	не более 0,1	менее 0,0005	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02 (Издание 2010 г)

1	2	3	4	5
Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	мг/дм³	не более 0,5	менее 0,025	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г)
Водородный показатель (рН)	ед.рН	в пределах 6,0 – 9,0	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г)
Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	не более 0,3	1,39±0,25	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	не более 1,5	1,20±0,18	ФР 1.31.2007.03496
Суммарная альфа-активность	Бк/кг	не более 0,2	0,181±0,029	Методика измерения суммарной альфа-активности радионуклидов в счетных образцах с использованием спцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс» (ФР.1.40.2017.28088)
Микробиологические показатели				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37±1 °С	КОЕ/см³	не более 50	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Энтерококки	КОЕ/100см³	отсутствие	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см³	отсутствие	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см³	отсутствие	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1

Сведения об оборудовании (СИ):

Весы электронные неавтоматического действия «Pioneer PA214C», заводской номер В738709289, свидетельство о поверке № С-БТ/31-05-2024/344658258 от 31.05.24 г. до 30.05.2025 г.

Весы электронные настольные МК-3.2-A11 заводской номер S 182282 до 3 кг, свидетельство о поверке № С-БТ/07-03-2024/325227452 от 07.03.24 г. до 06.03.25 г.

Установка спектрометрическая МКС-01А «МУЛЬТИРАД», заводской номер 1815, свидетельство о поверке № С-ВОБ/18-03-2024/324467103 от 18.03.2024 г. до 17.03.2025 г.

Анализатор жидкости «Флюорат-02», мод. «Флюорат-02-2М», заводской номер 4331, свидетельство о поверке № С-БТ/31-05-2024/344400601 от 31.05.2024 г. до 30.05.2025 г.

Секундомер электронный «Интеграл С-01», заводской номер 421095, свидетельство о поверке № С-БТ/06-10-2023/287532600 от 06.10.23 г. до 05.10.24 г.

Весы лабораторные ВК-600, заводской № 039088, свидетельство о поверке № С-БТ/31-05-2024/344658259 от 31.05.2024 г. до 30.05.2025 г.

Анализатор жидкости многопараметрический «Экотест-2000», заводской номер 3302, свидетельство о поверке № С-БТ/22-07-2024/358213966 от 22.07.24 г. до 21.07.25 г.

Спектрофотометр «КФК-3КМ» заводской номер 18084, свидетельство о поверке № С-БТ/26-10-2023/290228684 от 26.10.23 г. до 25.10.24 г.

Система капиллярного электрофореза «Капель-105М», заводской номер 2123 свидетельство о поверке № С-БТ/16-01-2024/309201423 от 16.01.24 г. до 15.01.25 г.

Фотометр фотоэлектрический «КФК-3-01» заводской номер 0500564, свидетельство о поверке № С-БТ/16-01-2024/309201421 от 16.01.24 г. до 15.01.25 г.

Весы лабораторные ВМ 213М, до 210 г, заводской номер 541514, свидетельство о поверке № С-БТ/26-08-2024/366293140 от 26.08.24 г. до 25.08.25 г.

Иономер лабораторный И-160МИ, заводской номер 7956, свидетельство о поверке № С-БТ/04-12-2023/300221460 от 04.12.23 г. до 03.12.24 г.

Нормативные документы: таб. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Документы на методы испытаний:

ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г) «КХАВ Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»»

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.) «Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом»

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г) «Количественный химический анализ вод. Методика измерений рН проб вод потенциометрическим методом»

ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г) «КХАВ Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М 01-06-2013»

ГОСТ 31868-2012 п.5, метод Б «Вода. Методы определения цветности»

ГОСТ 31954-2012, метод А «Вода питьевая. Методы определения жесткости»

ГОСТ Р 57164-2016 п. 5, п. 6 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»

ГОСТ 34786-2021 п.7.1, п.10.1, п.9.1 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков»

ФР.1.40.2017.28088 «Методика измерения суммарной альфа-активности радионуклидов в счетных образцах с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением «Прогресс»»

ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г) «Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»»

ФР 1.31.2007.03496 «Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в воде и водных растворах потенциометрическим методом с помощью ионоселективных электродов «ЭКОМ-F»»

ГОСТ 4152-89 «Вода питьевая Метод определения массовой концентрации мышьяка»

Примечания: ИЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных Заказчиком образцов (проб) и предоставленную Заказчиком информацию, представленную в п. 1 настоящего протокола испытаний.

Результаты испытаний настоящего протокола распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения Тверского независимого испытательного центра.

Конец протокола